

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад № 111», г. Ярославль

**Аналитическая справка
по итогам проверки соответствия нормативов площадей
в помещениях МДОУ «Детский сад № 111»
в 2022 году**

Цель контроля: провести анализ соответствия нормативов площадей помещений в МДОУ «Детский сад № 111» к санитарным правилам и нормам СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

Задачи:

Установить соответствие нормативов площадей помещений в МДОУ «Детский сад № 111» в соответствии с представленными в таблице 6.1. СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» Требования к нормативам площадей данных видов (типов) помещений.

Основные методы контроля: анализ, наблюдения.

Сроки проведения: с 05.12.22 по 19.12.2022г.

Объекты контроля: Все помещения ДОУ.

Нормативы площадей помещений

Таблица 6.1

Помещения, возраст		Норматив, не менее	Соответствие
1		2	3
<i>Организации для детей до 7 лет</i>			
Групповая (игровая), игровая комната (помещения), помещения для занятий	до 3-х лет	2,5 м ² /чел.	2,5 м ² /чел.
	3-7 лет	2,0 м ² /чел.	2,0 м ² /чел.
Спальная (место для сна)	до 3-х лет	1,8 м ² /чел.	1,8 м ² /чел.
	3-7 лет	2,0 м ² /чел.	2,0 м ² /чел.
	в группах более 10 чел.	18,0 м ²	39,4 м ²
Раздевальная (прихожая)		1,2 м ² /чел. (минимальная площадь помещения 6,0 м ²)	1,0 м ² /чел.

Буфетная		3,0 м ²	7,1 м ²
Туалетная	до 3-х лет	0,6 м ² /чел.	0,6 м ² /чел
	3-7 лет	0,8 м ² /чел.	0,8 м ² /чел
Туалетная и душевая или ванная комната		0,8 м ² /чел.	0,6 м ² /чел
Физкультурный и музыкальный зал при проектной мощности организации менее 250 детей		75,0 м ²	77,6 м ²
Медицинский кабинет		12,0 м ²	16,5 м ²
Процедурный кабинет		8,0 м ²	11,8 м ²
Туалет медицинского блока с местом для приготовления дезинфицирующих растворов		6,0 м ²	6,6 м ²
Помещения для стирки белья (постирочные)		14,0 м ²	19,6 м ²
Гладильная		10,0 м ²	18,9 м ²
Кладовая чистого белья		6,0 м ²	6,1 м ²
Туалет для персонала		3,0 м ²	5,4 м ²
Хозяйственная кладовая		4,0 м ²	4,5 м ²

Вывод: Таким образом, нормативы площадей помещений МДОУ «Детский сад № 111» соответствуют требованиям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

Условия пребывания детей полностью соответствует установленным нормативам.

Заведующий МДОУ «Детский сад № 111»



И.А. Овчарова